

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-ES.ME77.B.00377

Серия RU № 0025914

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Schneider Electric Espana, S.A., Адрес: Camino Barranquet, 23 – 46133 Meliana, Valencia, Spain

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические дифференциального тока, серии Acti9 типа DPN N Vigi 1P+N и 3P+N на номинальные токи 4 - 40 А, классов А, АС, Аsi, дифференциальные токи 30 и 300 мА, с комплектующими OF, SD, OF/SD+OF, MX+OF, MSU, MN, MNs, наконечниками ref. AZ5C..., AZ5D..., DZ5C..., гребенчатыми соединительными шинами ref. 14880, 14885, 14889, 14890, 21093, 26998, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 30 300 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 74Н4ЕМ/ТС от 18.04.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № ПБ-78/2012 от 17.12.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** схема сертификации 1с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 15.05.2013 ПО 15.05.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю. Н. Никитин  
(инициалы, фамилия)

В. А. Дружинин  
(инициалы, фамилия)