

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TC RU C-ES.ME77.B.00749

Серия RU № 0047070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Espana, S.A.", Адрес: Camino Barranquet, 23 – 46133 Meliana, Valencia, Spain

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические дифференциального тока серии Acti9 типа iDPN Vigi моделей iDPN N Vigi и iDPN H Vigi 1P+N на номинальные токи 4 - 40 А, классов А, АС, Аsi, дифференциальные токи 10, 30, 100 и 300 мА, где N и H наибольшие отключающие способности 6 кА и 10 кА соответственно Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 30 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № 38Н8ЕМ/ТС, 39Н8ЕМ/ТС от 13.08.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № ПБ-78/2012 от 17.12.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.09.2013 ПО 10.09.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. НИКИТИН
(инициалы, фамилия)

В.А. ДРУЖИНИН
(инициалы, фамилия)