

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ME77.B.00568

Серия RU № 0026107

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Delixi Electric (NingBo) LTD plant, Адрес: No. 1985, Jiangnan Road, NingBo National Hi-Tech Industrial Development Zone, Zhejiang Province, 315040, China

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические дифференциального тока, серии Easy9 типа RCBO класса AC со встроенной защитой от сверхтока 1P+N, Iном. от 10 до 40 А, Iдиф. = 30 мА, моделей EZ9D346xx, где "x" цифры от 0 до 6 для ряда номинальных токов 10/16/20/25/32/40 А, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536 30 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 25Н4ЕМ/ТС от 05.04.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № ПБ-79/2012 от 21.12.2012 ОС ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2013 ПО 12.07.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ю.Н. Никитин
(инициалы, фамилия)В. А. Дружинин
(инициалы, фамилия)