

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-FR.ПБ49.В.00405
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371107
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, (см. Приложение – бланк № 0434192)
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации ООО "ЭЛМАШ", Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, ОГРН: 1105047004226, Телефон: 74957812587, Факс: +74957812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат рег. №
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ТРПБ.RU.ПБ49, выдан 25.08.2010; МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Автоматические выключатели серий GV3P..., GV3L..., GV3ME... с комплектующими, Серийный выпуск,
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
(см. Приложение – бланк № 0434193)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.),
(см. Приложение – бланк № 0434191)

код ОК 005 (ОКП)

34 2200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8536 20 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 45LV/13 от 16.12.2013г. ИЛЭ ООО "Элмаш" (№ ТРПБ.RU.ИН.18);

отчеты о проверке производства №№ ПБ-77/2012 от 12.12.2012, АА-229/2013 от 23.12.2013 ОСЭ ООО «Элмаш» (ТРПБ.RU.ПБ49), схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.12.2013 по 24.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Дружинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ПБ49.В.00405

(обязательная сертификация)

ТР 0434193

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Автоматические выключатели серии GV3...: С магнитным расцепителем типа GV3L, номинальный ток 25...80А: GV3L25, GV3L251, GV3L256, GV3L32, GV3L321, GV3L326, GV3L40, GV3L401, GV3L406, GV3L50, GV3L501, GV3L506, GV3L65, GV3L651, GV3L656, GK3EF80; С комбинированным расцепителем типа GV3ME, номинальный ток 1...80А, управление кнопками: GV3ME06, GV3ME07, GV3ME10, GV3ME14, GV3ME80; С комбинированным расцепителем типа GV3P, номинальный ток 13...65А, управление поворотной рукояткой: GV3P13, GV3P131, GV3P136, GV3P18, GV3P181, GV3P186, GV3P25, GV3P251, GV3P256, GV3P32, GV3P321, GV3P326, GV3P40, GV3P401, GV3P401TQ, GV3P406, GV3P40TQ, GV3P50, GV3P501, GV3P501TQ, GV3P506, GV3P50TQ, GV3P65, GV3P651, GV3P651TQ, GV3P656, GV3P65TQ. Комплекующие к автоматическим выключателям серии GV3: - Контактные блоки: GV3A01, GV3A02, GV3A03, GV3A05, GV3A06, GV3A07, GV3A08, GV3A09, GK2AX10, GK2AX20, GK2AX50, GK2AX12, GK2AX22, GK2AX52; - Расцепители минимального напряжения и независимые расцепители: GV3B11, GV3B22, GV3B38, GV3D02, GV3D11, GV3D22, GV3D38; - Комплекты шин: GV3G264, GV3G364, GV3S; - Защитные крышка: LAD96570, GV3G66; - Адаптер: LAD7X3; - Корпуса: GV3PC01, GV3PC02; - Рукоятки: GV3APN01, GV3APN02, GV3APN04, LU9AP11, LU9AP12; - Устройства блокировки: GV1V02, GV1V03, GK3AV01, GK3AP03, GK3AP03.	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

В.А. Дружинин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ПБ49.В.00405
(обязательная сертификация)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FR.ПБ49.В.00405 (обязательная сертификация)

ТР

0434191

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 9098-78	«Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия» (Постановление Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.05.1978г. № 1431)	п.2.3.18
ГОСТ Р 50030.2-2010	«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели» (приказ Росстандарта от 30 ноября 2010 года № 711-с)	приложение ДБ



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.А. Дружинин

В.А. Дружинин