

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ TC RU C-FR.ME77.B.00301

Серия RU № 0006258

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: (495) 5719273, Факс: (495) 7812588, E-mail: не указан, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

ЗАЯВИТЕЛЬ

"Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, France, Телефон: 33141297000, Факс: 33141297100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

RECTIPHASE SAS, Адрес: 399, Rue de la Gare B.P. 10, F-74371 Pringy Cedex, France

ПРОДУКЦИЯ

Комплектные устройства компенсации реактивной мощности, типа Varset моделей: VLVAWxN0y5zzXX, VLFWxN0y5zzXX, VLVAxN0y5zzXX, VLFWxN0y5zzXX, VLVAxP0y5zzXX, VLFFxP0y5zzXX, где "x" – цифры от 0 до 8, характеризующие размеры шкафов; "y", – цифры от 1 до 3 и от 5 до 8, для ряда наибольших рабочих напряжений сети: 230, 240, 400, 440, 480, 600, 690 В соответственно; "zz" – комбинация цифр от 0 до 9, характеризующая мощность в кВА; "XX" – комбинация латинских букв: AA и AD для Varset с вводными автоматическими выключателями или AB и AE для Varset без вводных выключателей, Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 83НЗЕМ/ТС от 22.03.2013г. ИЦ ООО «ЭЛМАШ» (РОСС RU.0001.21МИ04); акт анализа состояния производства № AA-99/2013 от 20.03.2013 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.04.2013

ПО 03.04.2018



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

Ю.Н. Никитин

инициалы, фамилия

В. А. Дружинин

инициалы, фамилия