



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-FR.ME77.B.03291

Серия RU № 0694016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной

ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-
машиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77,
11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Место нахождения (адрес

юридического лица): 127018, Россия, город Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, ОГРН:
1027739393637, Телефон: +74957779990, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Schneider Electric Industries SAS, Место нахождения (адрес юридического лица):

Франция, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, (см. Приложение – бланк № 0524386)

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители перенапряжения для низковольтных сетей, серии Easy9, класса

2, двух-, трех- и четырех полюсные, моделей EZ9L33620, EZ9L33345, EZ9L33720, EZ9L33745 с
картриджами EZ9L99120, EZ9L99145, EZ9L99160, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 61643-11

КОД ТН ВЭД ТС 8536309000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 06/01N06E от 05.06.2018,

RA.RU.21XU01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной
ответственностью "Электробезопасность"; акт о результатах анализа состояния производства №
AA-275/2018 от 04.06.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения:

при температуре от – 5 °С до + 60 °С. ГОСТ IEC 61643-11-2013, Низковольтные устройства для защиты от импульсных
перенапряжений. Часть 11. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых системах

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

06.06.2018

ПО

05.06.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Никитин Юрий Николаевич

(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-FR.ME77.B.03291

Серия RU № 0524386

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
WuHu Schneider Power Distribution Apparatus Manufacturing Co., Ltd.	Китай, No. 2378, Yangguang Avenue, Xinwu Economic Development Zone, Wuhu County, Wuhu City, Anhui Province, China



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Никитин Юрий Николаевич

подпись

инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич

подпись

инициалы, фамилия