



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-ES.ME77.B.01009

Серия RU № 0047331

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29; 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29 (фактический), Телефон: +74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Schneider Electric Industries SAS", Адрес: 35, Rue Joseph Monier, 92500, Reuil-Malmaison, Франция, Телефон: +33141297000, Факс: +33141297100, E-mail: ru.ccc@schneider-electric.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Schneider Electric Espana, S.A., Адрес: Camino Barranquet, 23 46133 Meliana, Valencia, Испания

**ПРОДУКЦИЯ** Выключатели автоматические дифференциального тока серии «ДОМОВОЙ» типа АД63 со встроенной защитой от сверхтока 1P+N, Iном от 16 до 40 А, Iдиф 30, 300 мА, Серийный выпуск в соответствии с EN 61009-2-1

КОД ТН ВЭД ТС 8536 30 300 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 34Н11ЕМ/ТС от 14.11.2013г. ИЦ ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.21МИ04, срок действия с 13.05.2010 по 13.05.2015); акт анализа состояния производства № ПБ-78/2012 от 17.12.2012 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок службы – 25 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от +5°C до + 40°C и относительной влажности 80% при температуре + 25°C, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.12.2013 ПО 12.12.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ю. Н. Никитин  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В. А. Дружинин  
(инициалы, фамилия)